

YANGIN GRUBU PERİYODİK BAKIM CETVELİ

DİKKAT !!!

YANGIN GRUBU PERİYODİK BAKIM CETVELİ

DİZEL MOTOR İÇİN;

- HAVA FİLTRESİ DEĞİŞİMİ
- YAĞ FİLTRESİ DEĞİŞİMİ
- MAZOT FİLTRESİ DEĞİŞİMİ
- YAĞ DEĞİŞİMİ
- YAĞ SENSÖR BAKIMI
- KAYIŞ BAKIMI
- RADYATÖR BAKIMI
- ŞAFT BAKIMI
- AKÜ KONTROLÜ
- BASINÇ PROSESTAT KONTROLÜ
- PANO İÇİ REDRESÖR KONTROLÜ
- EGZOZ KONTROLÜ
- MOTOR TİTREŞİM TAKOZ KONTROLÜ
- YAKIT DEPOSU ŞAMANDIRA KONTROLÜ
- YAKIT DEPOSU VE HORTUM KONTROLÜ
- YAKIT START-STOP SELENOİD KONTROLÜ
- DİZEL DEVİR KONTROLÜ

ELEKTRİKLİ MOTOR İÇİN;

- OTOMATİK TEST (SELENOİD VALF) SİSTEM KONTROLÜ
- BASINÇ PROSESTAT KONTROLÜ
- KAPLIN VE KAPLIN LASTİK KONTROLÜ
- SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

JOKEY POMPA İÇİN;

- BASINÇ PROSESTAT KONTROLÜ
- SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

GENLEŞME TANKI İÇİN;

- MEBRAN VE ÖN GAZ BASINÇ KONTROLÜ

*** 6 Ayda bir periyodik bakımları yapılmayan yangın grupları garanti kapsam dışında kalır.

*** Bakım bedelleri dizel motor gücüne göre değişmektedir.